

.....
Veranstalter

BRANDSCHUTZTECHNISCHES KONZEPT:

Für die Veranstaltung des

.....
Am: Dauer in Tagen:.....

Betriebszeiten:.....

Veranstaltungsort:.....

Rahmenveranstaltung:.....

Veranstaltungsort:.....

Festlegungen:

- 1.) Anbringung der Mittel der ersten und erweiterten Löschhilfe:
Analog der TRVB 124.

Stand sichere Anbringung von tragbaren Feuerlöschern:

Festhalle je 200 m ²	1 Feuerlöscher der Type W9 oder S9*
Je weitere 200 m ²	1 Feuerlöscher der Type W9 oder S9
Küchenbereich	1 Feuerlöscher der Type P12 (ABC)
Küchenbereich	1 Feuerlöscher der Type K6 (CO ₂ 6kg)
Barbereich	1 Feuerlöscher der Type W9 oder S9
Diskobereich	1 Feuerlöscher der Type W9 oder S9
* bei Holzbauten	2 Feuerlöscher der Type W9 oder S9

- 2.) Sicherstellen der Zufahrt für Einsatzfahrzeuge und deren Aufstellfläche.
Entsprechend den Angaben der TRVB 134.
Aufstellen von Hinweisschildern.
Abgrenzung der Fläche mit Absperrbändern, Aufstellen von Tafeln
Parken verboten, bzw. allgemeines Fahrverbot.
- 3.) Sicherstellen der Löschwasserversorgung:
Nächster Hydrant des Ortsnetzes ist:
Brunnen bei Haus:
- 4.) Kennzeichnung von Rauchverboten.
Anbringung von entsprechenden Hinweisschildern!
- 5.) Keine Verwendung von leicht entzündlichen Dekorationsmaterialien.
- 6.) Aushängung der Notrufnummern an geeigneter Stelle!
- 7.) Überprüfung der Fluchtwege und deren Kennzeichnung mit ÖNORM-gerechten Hinweisschildern. Anbringung in ausreichender Zahl und sichtbarer Höhe.
- 8.) Beistellen einer Brandsicherheitswache bei brandgefährlichen Tätigkeiten.

Festlegung der erforderlichen Mannschaftszahl, Ausrüstung und Dauer der Sicherheitswache.

- 9.) Bei Durchführung eines Feuerwerkes:
Einteilung einer Brandsicherheitswache mit Beistellung eines TLF mit Normbesatzung. Festlegung der Dauer der Brandsicherheitswache.
- 10.) Mitteilung der verminderten Einsatzbereitschaft an die Feuerwehrleitstellen:
LWZ NÖ und BAZ22.

.....

Veranstalter
Name des Verantwortlichen in
Blockbuchstaben:

.....

Datum:.....

Anzahl der Ausfertigungen:.....

Behörde übergeben am:.....